

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПМ № 38230061000206410548 от 06.06.2023 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/12474875>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Иркутск, ул. Красноармейская, № 15, тел. 78-59-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам**

665302. Иркутская область. Куйтунский район, р.п. Куйтун. ул. Карла Маркса, д. 57
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "06" июня 2023 г. № 2-17-54-130

*2-17-54-63
от 27.04*

1) МКОУ «Уховская СОШ». ИНН 3832002492

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

Надзора за выполнением требований пожарной безопасности. реестровый номер: 10001495160

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

06.06.2023 г. при проведении профилактического визита здания средней школы МКОУ «Уховская СОШ» расположенной по адресу: 665322 РФ, Иркутская область, Куйтунский район, п. Уховский ул. Комсомольская, д. 12 установлено, что:

1) В средней школе МКОУ «Уховская СОШ» автоматическая пожарная сигнализация (далее АПС) и система организации управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководителем МКОУ «Уховская СОШ» не

130-06

обеспечено ежегодное проведение испытаний АПС и СОУЭ до их замены в установленном порядке. (Основание: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О пожарной безопасности», ст. 37; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п. 54);

2) В средней школе МКОУ «Уховская СОШ» на 3-х огнетушителях марки ОП-4 отсутствуют резиновые трубки для подачи через них огнетушащего вещества (порошка). (Основание: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О пожарной безопасности», ст. 37; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п. 60).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О пожарной безопасности», ст. 37;

2) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а) п. 54.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

1) принять меры по проведению ежегодного испытания АПС и СОУЭ до их замены в установленном порядке в здании средней школы МКОУ «Уховская СОШ» расположенной по адресу: 665322 РФ, Иркутская область, Куйтунский район, п. Уховский ул. Комсомольская, д. 12;

2) на 3-и огнетушителя марки ОП-4 установить резиновые трубки для подачи через них огнетушащего вещества (порошка) в здании средней школы МКОУ «Уховская СОШ» расположенной по адресу: 665322 РФ, Иркутская область, Куйтунский район, п. Уховский ул. Комсомольская, д. 12.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 58 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012г. № 290 (ред. от 01.12.2021) «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Главный государственный инспектор г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по пожарному надзору Столопов В.П.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)



Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам
подполковник внутренней службы Столопов В.П., 89501434232, ondкуytun@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))